

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Заведующий лабораторией исследований факторов окружающей среды, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

С.А. Шилова

7 февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 24-00-02Б-604 от 7 февраля 2024 г.

Заказчик (полное наименование)*:	ООО "ВодопроводУстье"
Юридический адрес заказчика*:	Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 67
Фактический адрес заказчика*:	Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 67
Контактный телефон*:	8(81753)2-14-78
ИНН заказчика*:	3519004845
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	- заявка №С000-000043 от 10.01.2024
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00-02/00044-24
Наименование образца (пробы)*:	Вода поверхностная
Источник исследования*:	р. Кубена
Место отбора, адрес*:	Усть-Кубинский р-н, Устье, улица Профсоюзная, д.102, водозабор
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Дата и время отбора образцов (проб)*:	16 января 2024 г. в 10 ч. 20 мин.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	слесарь Ключов А.А.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 16.01.2024
Дата и время доставки (образца) пробы:	17 января 2024 г. в 09 ч. 50 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	фельдшер-лаборант Лемкина Н.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	1,5 л полимерная бутылка
Дополнительные сведения:	отсутствует

Санитарно гигиеническая лаборатория
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № №
1-20, 23

Дата и время доставки образца (пробы):	17 января 2024 г. в 09 ч. 50 мин.
Дата начала исследования:	17 января 2024 г.
Дата окончания исследования:	29 января 2024 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10	156	-
Термостат ТС-1/20 СПУ	28217	-
Перемешивающее устройство ПЭ-6500	0504	-

Т а б л и ц а 1 - Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Погрешность, единицы измерения	Неопределенность, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Биохимическое потребление кислорода (БПК 5)	1,6 мгО ₂ /дм ³	± 0,4 мгО ₂ /дм ³	-	не более 2 мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, с применением п. 10.1 (издание 2004г.)

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Почеткова А.С.

Конец протокола

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).